ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00030/20

Серия RU № 0149648

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности", место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРВИСТ-СЕВЕРО-ЗАПАД», место нахождения: 192289, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ДЕВЯТОГО ЯНВАРЯ, ДОМ 9, КОРПУС 1, ЛИТЕР А, ОФИС 35, адрес места осуществления деятельности: 192289, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, пр-кт Девятого Января, дом 9 корпус 1, помещение 31, ОГРН: 1079847141087, номер телефона: +78124486549, адрес электронной почты: spb@ervist.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭРВИСТ-СЕВЕРО-ЗАПАД», место нахождения: 192289, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ДЕВЯТОГО ЯНВАРЯ, ДОМ 9, КОРПУС 1, ЛИТЕР А, ОФИС 35, адрес места осуществления деятельности: 192289, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, пр-кт Девятого Января, дом 9 корпус 1, помещение 31.

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный тепловой линейный максимальный: чувствительный элемент ИП104-1-t-s «ГРИФ-термокабель», типы согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0695971), выпускаемый по ТУ 26.30.50-001-95533006-2019 (РВАЛ.425212.001 ТУ).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № 30 ОС-20, выданного 16.06.2020 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ" RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-069/06-2020, выданного 17.06.2020 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 090-СС/05-2020, выданного 07.05.2020 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 пп. 4.2.1.4, 4.5.1.2, 4.2.5.1, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.5.1.3, 4.5.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.2.3, 4.2.9.2.
Средний срок службы не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.06.2020 **ПО** 24.06.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ерофеников Владимир Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00030/20

Серия RU № 0695971

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8531 10 300 0	Извещатель пожарный тепловой линейный максимальный: чувствительный элемент ИП104-1-t-s «ГРИФ-термокабель» типа: Общего применения: -ИП104-1-68-PVC-оболочка из поливинилхлорида, температура срабатывания 68°С(класс А3) -ИП104-1-88-PVC-оболочка из поливинилхлорида, температура срабатывания 88°С(класс С) -ИП104-1-105-PVC-оболочка из поливинилхлорида, температура срабатывания 105°С(класс D) -ИП104-1-138-PVC-оболочка из поливинилхлорида, температура срабатывания 138°С(класс F) -ИП104-1-180-PVC-оболочка из поливинилхлорида, температура срабатывания 180°С(класс H) Всепогодный: -ИП104-1-68-TR-оболочка из поливинилхлорида, температура срабатывания 68°С(класс А3) -ИП104-1-88-TR-оболочка из поливинилхлорида, температура срабатывания 88°С(класс С) -ИП104-1-105-TR-оболочка из поливинилхлорида, температура срабатывания 105°С(класс D) -ИП104-1-138-TR-оболочка из фторполимера, температура срабатывания 138°С(класс F) -ИП104-1-180-TR-оболочка из фторполимера, температура срабатывания 180°С(класс H) Химически стойкий: -ИП104-1-68-CR-оболочка из фторполимера, температура срабатывания 68°С(класс А3) -ИП104-1-88-CR-оболочка из фторполимера, температура срабатывания 88°С(класс С) -ИП104-1-105-CR -оболочка из фторполимера, температура срабатывания 105°С(класс D) -ИП104-1-138-CR -оболочка из фторполимера, температура срабатывания 138°С(класс F) -ИП104-1-180-CR -оболочка из фторполимера, температура срабатывания 180°С(класс H) Взрывозащищенный: -ИП104-1-68-EX - Наружная оболочка из ПВХ защищена тканной металлической оплеткой, температура срабатывания 68°С(класс А3) -ИП104-1-88-EX - Наружная оболочка из ПВХ защищена тканной металлической оплеткой, температура срабатывания 88°С(класс С) -ИП104-1-105-EX - Наружная оболочка из ПВХ защищена тканной металлической оплеткой, температура срабатывания 105°С(класс D) -ИП104-1-138-EX - Наружная оболочка из ПВХ защищена тканной металлической оплеткой, температура срабатывания 138°С(класс F) -ИП104-1-180-EX - Наружная оболочка из ПВХ защищена тканной металлической оплеткой, температура срабатывания 180°С(класс H) Пороговый модуль контроля термокабеля типа «Спрут-2» изготавливаемый по ТУ 4371-033-49934903-15 (АВУЮ 634.211.056)	ТУ 26.30.50-001-95533006-2019 (РВАЛ.425212.001 ТУ)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Федорова Наталия Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Брусникин Владимир Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 369. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru