



Орган по сертификации технических средств  
охранно-пожарной сигнализации  
Департамента охраны МВД Республики Беларусь  
ул. Грушевская, 7а, 220069, г. Минск

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.13. 023.01 00233

Дата регистрации 14 июля 2023 г.

Действителен по 13 июля 2024 г.

**Заявитель** Научно-техническое закрытое акционерное общество «Аларм» (место нахождения: ул. Солтыса, д. 187, корпус 8, помещение 83, 220070, г. Минск, Республика Беларусь). Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 100435764.

**Изготовитель** Закрытое акционерное общество «Научно-Технический Центр «ТЕКО», (место нахождения: ул. М.Гафури, д. 71, 420108, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация).

**Продукция** Устройство оконечное объективное радиоканальное «РПУ Астра-Р» исполнение БМ.

Партия в количестве 99 шт., универсальный передаточный документ (счёт-фактура) № 993 от 21.03.2023.

**Код ОКП РБ** 26.30.50.800

**Код ТН ВЭД ЕАЭС** 8531103000

**соответствует требованиям**

ГОСТ 12.2.007.0-75 (п. 2.1), ГОСТ 12997-84 (пп. 2.3, 2.16, 2.33), ГОСТ 14254-2015 (ИЕС 60529:2013) (р. 5, 6), ГОСТ 26342-84 (пп. 4.3, 10.1), ГОСТ 30379-2017 (пп. 5.1.3, 5.2.2), ГОСТ 27990-88 (т. 4).

**Сертификат соответствия выдан на основании**


1. Протокола испытаний отдела стендовых испытаний службы испытаний и метрологии открытого акционерного общества «АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления»: ВУ/112 2.0014, № 59-23 от 14.06.2023.

2. Протоколов испытаний испытательного центра научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», ВУ/112 1.0085: № 39009 ЭМС от 01.06.2023, № 38977 ЭБ от 24.05.2023.

Временно исполняющий обязанности по  
должности начальника Департамента охраны

  
М.А.Миронов

Эксперт-аудитор

  
В.Т.Хотькин

№ 0265028