ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.01. 003 19246

Серия BY № 0015744

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»; место нахождения: ул. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; тел.: +375 17 374 55 01; адрес электронной почты (e-mail): info@belgim.by; аттестат аккредитации: BY/112 003.02 от 25.10.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод «БелРоскабель»; сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191759168; место нахождения: Горанский с/с, ул. Удачная, 1А-1, офис 38/9, 223022, д. Капличи, Минский район, Минская обл., Республика Беларусь; адрес осуществления деятельности: ул. Портовая, 68, 247760, г. Мозырь, Гомельская обл., Республика Беларусь; телефон: +375 23 620 96 03; адрес электронной почты (e-mail): ninasemenen@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод «БелРоскабель»; место нахождения: Горанский с/с, ул. Удачная, 1А-1, офис 38/9, 223022, д. Капличи, Минский район, Минская обл., Республика Беларусь; адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: ул. Портовая, 68, 247760, г. Мозырь, Гомельская обл., Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с числом жил 1, 2, 3, 4, 5 номинальным сечением 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120 мм² на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1,0 кВ марок в соответствии с Приложением 1 на 1 (одном) листе (бланк № BY 0007326).

ТУ BY 191759168.005-2019 «Кабели силовые, силовые гибкие для нестационарной прокладки, контрольные и контрольные гибкие».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ А-667/20, А-668/20 от 09.10.2020, № А-383/19 от 24.06.2019, № ПБ-1/21 от 18.01.2021, выданные испытательным центром «ТИСИ» Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний», аттестат аккредитации № BY/112 1.1227. Протоколы испытаний №№ Ст 01-2021, Ст 02-2021, Ст 03-2021, Ст 04-2021, Ст 05-2021 от 06.01.2021, выданные электротехнической лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Производственного объединения "Энергокомплект", аттестат аккредитации № BY/112 2.0963.

Отчет об анализе состояния производства от 11.09.2020.

Схема сертификации - 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» (пункты 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7, 2.7)); ГОСТ 31565-2012 (пункты 4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9)) «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690, хранение кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150. Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках. Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Показатели пожарной опасности в соответствии с Приложением 1 на 1 (одном) листе (бланк № BY 0007326).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.01.2021 **ПО** 24.01.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ **М.П.** Бережных Евгений Викторович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Мальцевич Мария Александровна

Приложение № 1 Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01. 003 19246

Марки
ВВГ, ВВГ-П, ВВГз, ВВГЭ, ВВГЭз, ВБбШв, ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГзнг(А), ВВГЭнг(А), ВВГЭзнг(А), ВБбШвнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГзнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВБбШвнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВБбШвнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБбШвнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБбШвнг(А)-FRLSLTx, АВВГ, АВВГ-П, АВВГз, АВБбШв, АВВГнг(А), АВВГ-Пнг(А), АВВГзнг(А), АВБбШвнг(А), АВВГнг(А)-LS, АВВГзнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, АВБбШвнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LSLTx, АВВГ-Пнг(А)-LSLTx, АВБбШвнг(А)-LSLTx, ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБбПнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБбПнг(А)- FRHF.
Показатели пожарной опасности
для кабелей без индекса – ПРГО О1, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4; для кабелей с индексом нг(А) – ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 5, ПД 4; для кабелей с индексом нг(А)-LS – ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 2, ПД 2; для кабелей с индексом нг(А)-FRLS – ПРГП П1б, ПО 1, ПКА 2, ПТПМ 2, ПД 2; для кабелей с индексом нг(А)-HF – ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 1, ПТПМ 2, ПД 1; для кабелей с индексом нг(А)-FRHF – ПРГП П1б, ПО 1, ПКА 1, ПТПМ 2, ПД 1; для кабелей с индексом нг(А)-LSLTx – ПРГП П1б, ПО 8, ПКА 2, ПТПМ 1, ПД 2; для кабелей с индексом нг(А)-FRLSLTx – ПРГП П1б, ПО 1, ПКА 2, ПТПМ 1, ПД 2.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) **М.П.** Бережных Евгений Викторович (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Малькевич Мария Александровна (Ф.И.О.)

Серия BY № 0007326