ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР043 033.01 00115

Серия BY № 0028155

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № BY/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 399-92-85, +375 17 374-18-81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ФАРМТЕХСЕРВИС», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100950602, место нахождения: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Кедышко, 33А, тел. +375 17 3997548, e-mail: farmatex@tut.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ФАРМТЕХСЕРВИС», место нахождения: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Кедышко, 33А.

ПРОДУКЦИЯ Оповещатели пожарные комбинированные ЗОС-3М, ЗОС-3МВ, ЗОС-3А.
ТУ BY 100950602.005-2006 «Оповещатели пожарные комбинированные ЗОС», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 853110.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
отчета о проверке производства от 09.04.2021;
протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 1.0042, № 04-52/296П от 22.03.2021, № 04-52/451П от 12.04.2021, № 04-52/1195П от 01.10.2021 с дополнением №1 от 05.10.2021.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Примененный стандарт ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.6, 6.2.1.7, 6.2.1.13, 6.2.2.1 – 6.2.2.4, 6.2.3 (Б.2.2, Б.2.5, Б.2.6, Б.2.7).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.10.2021 **ПО** 05.10.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Анискович Артём Вячеславович