



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 022 00027

Серия ВУ № **0012804**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм». Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, телефон +375 17 3349510, +375 17 2177230, факс +375 17 2886121, адрес электронной почты: 3@stn.by. Аттестат аккредитации № ВУ/112 022.01 от 23.09.1996.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100016872, место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12, телефон +375 17 3656149.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12, телефон +375 17 3656149.

ПРОДУКЦИЯ Извещатель пожарный дымовой оптический линейный ИП 212-08М «ЛУЧ-3М», выпускаемый по ТУ ВУ 100016872.068-2008 «Извещатель пожарный дымовой оптический линейный ИП 212-08М «ЛУЧ-3М». Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 853110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета об анализе состояния производства от 02.12.2020;
протоколов испытаний: № 04-52/1634П от 27.11.2020 Испытательного центра Учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042; № 4 от 27.08.2020 Испытательной лаборатории Открытого акционерного общества «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0104.


Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


СТБ EN 54-12-2009 «Установки пожарной сигнализации. Часть 12. Извещатели дымовые. Извещатели линейные оптические», пункты 4.2, 4.3, 4.5-4.8, 5.2-5.16, 5.18, 6.1, подпункт 6.2.1. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с паспортом на продукцию. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления. Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2020 ПО 06.12.2025 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

 Игорь Леонидович Лишай

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

 Сергей Анатольевич Зданевич

