

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0028663



Серия Б

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре

№ ВУ/112 03.11. 002 19754

Срок действия с 06.06.2016 по 05.06.2021

**Аккредитованный орган по сертификации** бытовой и промышленной продукции, Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (БелГИСС), Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3, к.406, тел.262-05-52, факс 262-15-20

**Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция изготовленная** Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЦМО" (ИООО "ЦМО"), Республика Беларусь **и представленная на сертификацию под наименованием** Шкафы телекоммуникационные (пустые оболочки) серии ШТВ согласно приложению 1, ТУ ВУ 800008148.008-2010, серийное производство

код ОКП РБ – 27.12.40

код ТН ВЭД ТС – 8538 10 000 0

**соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:**

ГОСТ 32127-2013 (кроме пп. 9.4, 9.5, 9.11, 9.12), ГОСТ 14254-96

**Заявитель (изготовитель, продавец)** Иностранное общество с ограниченной ответственностью "ЦМО" (ИООО "ЦМО"), Республика Беларусь, 223051, аг. Колодищи, Минская обл., Минский р-н, ул. Минская, 67А,

код УНП – 800008148

**Сертификат выдан на основании:**

**а) документов** акт анализа состояния производства от 13.04.2016

**б) протоколов испытаний** ИЦ БелГИСС, ВУ/112 02.1.0.0085, прот. № 5016 от 03.09.2015.

**Инспекционный контроль осуществляет** БелГИСС



Руководитель органа  
по сертификации

*И.И. Осмола*  
подпись

**И.И. Осмола**

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

*И.В. Ковалева*  
подпись

**И.В.Ковалева**

инициалы, фамилия

**Приложение 1**  
к сертификату соответствия  
№ ВУ/112 03.11. 002 19754  
от 06.06.2016  
(бланк Б0028663)  
Листов 1 Лист 1

Шкафы телекоммуникационные (пустые оболочки) серии ШТВ:  
ШТВ-м-А.В.С-XXXX,

где m – цифра или буква, означающая модификацию шкафа (1 – напольный односекционный, 2 – напольный двухсекционный, Н – навесной);

А – цифра, означающая количество устанавливаемых по высоте 1U панелей по ГОСТ 28601.1-90 (U – вертикальное приращение, равное 44,45 мм);

В, С – цифры, означающие ширину и глубину в мм/100;

XXXX – набор цифр и/или букв, означающих характеристику устанавливаемых дверей (1- стеклянная дверь с металлическими створками, 2 – стальная дверь со стеклом, 3 стальная дверь, 4 – стальная дверь с перфорацией, 8 – двухстворчатая дверь) и характеристику обшивки спереди, сзади, слева и справа (А –стальная обшивка, В – стальная обшивка перфорированная)

Руководитель аккредитованного  
органа по сертификации



**И.И. Осмола**

Эксперт-аудитор

**И.В.Ковалева**