

Покупатель: ООО "Эдванс
Строй-М"

Отгружена продукция:

УПД №1Б 7096 от
06.04.2023

Герметик ГТ, 310 мл,
цвет серый, 100 шт.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.A1064.B.00334/22

Серия RU № 0384056

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр. 1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение П, комната 1. Место осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение П, комната 1. Место осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.

ПРОДУКЦИЯ Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходка кабельная универсальная, с пределом огнестойкости ПЕТ60, при глубине заделки в проеме стен и перекрытий не менее 80 мм, в составе: минеральная вата плотностью 100кг/м³, огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ с толщиной сухого слоя не менее 3 мм, закладная труба внешним диаметром не более 125 мм.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.22-023-92450604-2019 с изм. №1 «Герметик противопожарный терморасширяющийся «ОГНЕЗА-ГТ», Технологическому регламенту по монтажу № 006/14-2 по монтажу и эксплуатации огнезащитных кабельных проходок с применением огнезащитного терморасширяющегося герметика «ОГНЕЗА-ГТ» ТУ 20.30.22-023-92450604-2019 с изм. №1. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №2/К101 от 09.06.2022, Испытательный центр «Полигест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AD12.

Акта о результатах анализа состояния производства № 2560/AA от 10.02.2022, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации RA.RU.10AЮ64.

Схема сертификации: 1с

КОПИЯ ВЕРНА

Бухгалтер

Варганов Д.С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53310-2009 раздел 4. Проходки кабельные, виды герметичные и проходки шлангопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость. Условия хранения: Температура хранения герметика в тубах от плюс 5 °С до плюс 50 °С; в ведрах – от минус 10 °С до плюс 50 °С. Допускается (замораживание/оттаивание) герметика «ОГНЕЗА-ГТ» до 5 циклов при температуре минус 15 °С. Гарантийный срок хранения: герметик – 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. Срок службы кабельной проходки – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.06.2022 ПО 13.06.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Чесноков Сергей Борисович
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Дабинш Игорь Илгонович
(ф.и.о.)



Покупатель: ООО "Эвандо
Строй-М"

Отгружена продукция:

УПД №ЦЕ-2006 от
06.04.2022

Герметик ТГТ-1 ба 310 мл,
цвет серый, 100 шт.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00293/22

Серия RU № 0367248



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, город Москва, шоссе Алтуфьевское, домовладение 31Б, помещение II комната I. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуна, дом 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +78124580428, адрес электронной почты: info@ogneza.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, город Москва, шоссе Алтуфьевское, домовладение 31Б, помещение II комната I. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуна, дом 67, литер АЖ.

ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно ТР № 006/14-2 «Технологический регламент по монтажу и эксплуатации огнезащитных кабельных проходок с применением огнезащитного противопожарного терморасширяющегося герметика «ОГНЕЗА - ГТ», в составе согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0882560).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2994/C-22 от 13.07.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ДСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.211678); Акта о результатах анализа состояния производства № ВЦЭ043-075.22-01 от 11.04.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4). Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 80 мм - ИЕТ60. Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 200 мм - ИЕТ150. Условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0882560)

КОПИЯ ВЕРНА
Бухгалтер
Ваганов Д.С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2022 ПО 13.07.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)



Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Хромова Анна Сергеевна
(ф.и.о.)

Менделеев Юрий Борисович
(ф.и.о.)

Покупатель: ООО "Эдванс Строй-М"
 Отгружена продукция:
 УПД №ЦБ-2096 от
 06.04.2023
 Герметик ГТ, туба 310 мл,
 цвет серый, 100 шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00293/22

Серия RU № 0882560

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 90 000 0	Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно ТР № 006/14-2 «Технологический регламент по монтажу и эксплуатации огнезащитных кабельных проходок с применением огнезащитного противопожарного терморасширяющегося герметика «ОГНЕЗА-ГТ», в составе: - плиты минераловатные на синтетическом связующем теплоизоляционные марки «ПЖ-100», плотностью не менее 100 кг/м³ (ГОСТ 9573-2012); - огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик марки «ОГНЕЗА-ГТ» (ТУ 20.30.22-023-92450604-2019 с изм. №1), предназначенная для обработки с обеих сторон торцов минераловатной плиты, толщиной сухого слоя не менее 3 мм и расходом 4,95 кг/м² (без учета технологических потерь) и обработки оболочек кабельных изделий на длине не менее 50 мм с двух сторон от края кабельной проходки, толщиной сухого слоя не менее 3 мм и расходом 4,95 кг/м² (без учета технологических потерь).	ТУ 20.30.22-023-92450604-2019 с изм. №1 «ГЕРМЕТИК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ТЕРМОРАСПИРЯЮЩИЙСЯ «ОГНЕЗА-ГТ»; ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия».


Условия хранения: Температура хранения герметика в тубах от плюс 5 °С до плюс 50 °С; в ведрах - от минус 10 °С до плюс 50 °С. Допускается (замораживание/оттаивание) герметика «ОГНЕЗА-ГТ» до 5 циклов при температуре минус 15 °С. Плиты у потребителя должны храниться в крытых складах в упакованном виде раздельно по видам, маркам и размерам. Допускается хранение упакованных плит, уложенных на поддоны или подкладки, под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 2 м.
Гарантийный срок хранения: герметик - 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в пересчитанной таре предприятия-изготовителя, минераловатных плит - 6 месяцев, с момента изготовления.
Срок службы кабельной проходки - 10 лет.

«Огнеза» БЕЛНА
 Огнестойкая
 Управляющий
 ИТА.М. ШУБГИН

КОПИЯ ВЕРНА
 Бухгалтер
 Ваганов Д.С. _____
 (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись)
 Эксперт (эксперт-аудитор) _____ (подпись)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

ОБЪЕДИНЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
 ДЛЯ СЕРТИФИКАТОР
 ЕВРАЗИЙСКИЙ
 ЦЕНТР
 ЭКСПЕРТИЗЫ
 КА. RU. 119574900
 ОГРН 119574900



Общество с ограниченной ответственностью

Паспорт № 702
Герметик противопожарный терморасширяющийся
«ОГНЕЗА-ГТ»
ТУ 20.30.22-023-92450604-2019

Номер партии: 702
Дата изготовления: 15.04.2024

Дата выдачи паспорта: 16.04.2024
Масса партии: 310 мл * 2186 шт.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактический результат	Метод испытаний *
1	Внешний вид	Густая суспензия серого цвета (оттенок не нормируется), с черным гранулятом различной фракции	Густая суспензия серого цвета с черным гранулятом различной фракции	п. 4.3 ТУ 20.30.22-023-92450604-2019
2	Внешний вид пленки покрытия	Шероховатая, матовая	Шероховатая, матовая	ГОСТ 29319
3	Вязкость по Брукфильду при температуре 20 ± 0,5°C, mPas	140000 – 650000	178800	п. 4.7 ТУ 20.30.22-023-92450604-2019
4	Плотность, при температуре 20 ± 0,5, г/см³	1,0 – 1,3	1,16	ГОСТ 31992.1
5	Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	65,0 – 75,0	66,3	ГОСТ 31939
6	Степень расширения покрытия	не менее 10 раз	Соотв.	п. 4.12 ТУ 20.30.22-023-92450604-2019

Заключение ОТК: состав «ОГНЕЗА-ГТ» соответствует требованиям ТУ 20.30.22-023-92450604-2019.

Гарантийный срок хранения «ОГНЕЗА-ГТ» - 12 мес. со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.



Симонюк А.А.
КОПИЯ ВЕРНА
Сухгалтер
Гусько А.А. (подпись)



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАЮА0

www.ncsb.ru, e-mail: ncscr@ncsb.ru



ЗАЯВИТЕЛЬ
индивидуальное предприятие

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
индивидуальное предприятие

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
индивидуальное предприятие

ПОДПИСАТЕЛЬ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
индивидуальное предприятие

№ **НСОПБ.RU.20.1P.254.П.00054**

(номер сертификата соответствия)

36421

(сертификационный балл)

Общество с ограниченной ответственностью «ОПБЭА» (ООО «ОПБЭА»), ОГРН: 117746109798
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ул. Мухометовский пер., 7, Муниципальный округ «Сараево»,
Алфавитское пл., 10/12/1, 318, помещение II, комната I, А/О «Сараево», служебный корпус №1,
195036, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 67, литер А/Б,
Телефон: +7 (812) 709-77-39, адрес электронной почты: info@opbea.com

Общество с ограниченной ответственностью «ОПБЭА» (ООО «ОПБЭА»), ОГРН: 117746109798
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ул. пер. г. Мухометовский пер., 7, Муниципальный округ «Сараево»,
Алфавитское пл., 10/12/1, 318, помещение II, комната I, А/О «Сараево», служебный корпус №1,
195036, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 67, литер А/Б,
Телефон: +7 (812) 709-77-39, адрес электронной почты: info@opbea.com

Объект сертификации «Объект с ограниченной ответственностью «Международная Сертификационная Ассоциация» (ИП «ИПБЭА»), ОГРН: 117746109798
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ул. пер. г. Мухометовский пер., 7, Муниципальный округ «Сараево»,
Алфавитское пл., 10/12/1, 318, помещение II, комната I, А/О «Сараево», служебный корпус №1,
195036, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 67, литер А/Б,
Телефон: +7 (812) 709-77-39, адрес электронной почты: info@opbea.com

Объект сертификации «Международная Сертификационная Ассоциация» (ИП «ИПБЭА»), ОГРН: 117746109798
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ул. пер. г. Мухометовский пер., 7, Муниципальный округ «Сараево»,
Алфавитское пл., 10/12/1, 318, помещение II, комната I, А/О «Сараево», служебный корпус №1,
195036, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 67, литер А/Б,
Телефон: +7 (812) 709-77-39, адрес электронной почты: info@opbea.com

Объект сертификации «Международная Сертификационная Ассоциация» (ИП «ИПБЭА»), ОГРН: 117746109798
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ул. пер. г. Мухометовский пер., 7, Муниципальный округ «Сараево»,
Алфавитское пл., 10/12/1, 318, помещение II, комната I, А/О «Сараево», служебный корпус №1,
195036, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 67, литер А/Б,
Телефон: +7 (812) 709-77-39, адрес электронной почты: info@opbea.com

Предмет объективности сертификации «Международная Сертификационная Ассоциация» (ИП «ИПБЭА»), ОГРН: 117746109798
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ул. пер. г. Мухометовский пер., 7, Муниципальный округ «Сараево»,
Алфавитское пл., 10/12/1, 318, помещение II, комната I, А/О «Сараево», служебный корпус №1,
195036, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 67, литер А/Б,
Телефон: +7 (812) 709-77-39, адрес электронной почты: info@opbea.com

Объект сертификации «Международная Сертификационная Ассоциация» (ИП «ИПБЭА»), ОГРН: 117746109798
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ул. пер. г. Мухометовский пер., 7, Муниципальный округ «Сараево»,
Алфавитское пл., 10/12/1, 318, помещение II, комната I, А/О «Сараево», служебный корпус №1,
195036, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 67, литер А/Б,
Телефон: +7 (812) 709-77-39, адрес электронной почты: info@opbea.com

Объект сертификации «Международная Сертификационная Ассоциация» (ИП «ИПБЭА»), ОГРН: 117746109798
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ул. пер. г. Мухометовский пер., 7, Муниципальный округ «Сараево»,
Алфавитское пл., 10/12/1, 318, помещение II, комната I, А/О «Сараево», служебный корпус №1,
195036, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 67, литер А/Б,
Телефон: +7 (812) 709-77-39, адрес электронной почты: info@opbea.com

Объект сертификации «Международная Сертификационная Ассоциация» (ИП «ИПБЭА»), ОГРН: 117746109798
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ул. пер. г. Мухометовский пер., 7, Муниципальный округ «Сараево»,
Алфавитское пл., 10/12/1, 318, помещение II, комната I, А/О «Сараево», служебный корпус №1,
195036, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 67, литер А/Б,
Телефон: +7 (812) 709-77-39, адрес электронной почты: info@opbea.com

Объект сертификации «Международная Сертификационная Ассоциация» (ИП «ИПБЭА»), ОГРН: 117746109798
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ул. пер. г. Мухометовский пер., 7, Муниципальный округ «Сараево»,
Алфавитское пл., 10/12/1, 318, помещение II, комната I, А/О «Сараево», служебный корпус №1,
195036, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 67, литер А/Б,
Телефон: +7 (812) 709-77-39, адрес электронной почты: info@opbea.com

Объект сертификации «Международная Сертификационная Ассоциация» (ИП «ИПБЭА»), ОГРН: 117746109798
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, ул. пер. г. Мухометовский пер., 7, Муниципальный округ «Сараево»,
Алфавитское пл., 10/12/1, 318, помещение II, комната I, А/О «Сараево», служебный корпус №1,
195036, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 67, литер А/Б,
Телефон: +7 (812) 709-77-39, адрес электронной почты: info@opbea.com

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ
индивидуальное предприятие

ПРОЦЕДУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
индивидуальное предприятие

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
индивидуальное предприятие

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
индивидуальное предприятие

Орган по сертификации
индивидуальное предприятие

Информация о сертификате
индивидуальное предприятие



Генеральный директор
Трушкин Д.В.
Синицын С.А.

Общественное Министерство пожарной безопасности www.ncsb.ru



Общество с ограниченной ответственностью

Паспорт № 1533
Акриловый противопожарный герметик
«ОГНЕЗА - ВГ»
(белый)
ТУ 20.30.22-025-92450604-2019

Номер партии: 1533
Дата изготовления: 21.08.2024

Дата выдачи паспорта: 25.08.2024
Масса партии: 310 кг ± 1359 шт.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактический результат	Метод испытаний
1	Внешний вид и цвет герметика	Однородная пастообразная масса белого цвета. Оттенок не нормируется	Однородная пастообразная масса белого цвета	ТУ 20.30.22-025-92450604-2019 п. 4.3
2	Внешний вид и цвет пленки покрытия	После высыхания герметик должен образовывать пленку с однородной матовой поверхностью белого цвета. Оттенок не нормируется	Однородная матовая поверхность белого цвета.	ГОСТ 29319
3	Вязкость по вискозиметру Брукфильда при температуре (20 ± 0,5) °C, mPas, в пределах	109000 – 650000	161200	ГОСТ 25271
4	Плотность при температуре (20 ± 0,5) °C, г/см ³ , в пределах	1,00 – 1,30	1,23	ГОСТ 31992.1
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, в пределах	65,0 – 75,0	68,3	ГОСТ 31939

Заключение ОТК: Акриловый противопожарный герметик «ОГНЕЗА - ВГ» соответствует требованиям ТУ 20.30.22-025-92450604-2019.

Гарантийный срок хранения «ОГНЕЗА-ВГ» - 18 мес. со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя.

Инженер-химик ОТК И.О. Сакина И.Д.



КОПИЯ ВЕРНА
бухгалтер
Гусько А.А.
(подпись)

