ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.01. 022 00029

Серия BY № 0012806

ОРГАН ПО СЕРТФИКАЦИИ Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм». Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, телефон +375 17 3349510,+375 17 2177230, факс +375 17 2886121, адрес электронной почты: 3@stn.by. Аттестат аккредитации № BY/112 022.01 от 23.09.1996.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100016872, место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12, телефон +375 17 3656149.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12, телефон +375 17 3656149.

ПРОДУКЦИЯ Извещатель пожарный дымовой автономный ИП 212-03-02М1, выпускаемый по ТУ BY 100016872.069-2008 «Извещатели дымовые пожарные автономные ИП 212-03М1. Технические условия».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 853110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
отчета об анализе состояния производства от 02.12.2020;
протоколов испытаний: № 04-52/1417П от 23.10.2020 Испытательного центра Учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № BY/112 1.0042; № 1 от 26.08.2020 Испытательной лаборатории Открытого акционерного общества «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», аттестат аккредитации № BY/112 2.0104.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СТБ 11.16.08-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Извещатели пожарные автономные точечные. Общие технические требования. Методы испытаний», подпункты 4.1.1, 4.1.3-4.1.8, 4.2.1-4.2.9, 4.3.1, 4.3.3-4.3.6, 4.4.1-4.4.12, 4.4.16, 4.5.1, 4.5.3-4.5.8, 4.6.1, 4.8.3, 4.8.4, 4.9.1-4.9.4, пункты 4.10. 4.12.
Условия эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с паспортом на продукцию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. Срок службы – не менее 8 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.12.2020 **ПО** 06.12.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Игорь Леонидович Лишай

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Сергей Анатольевич Зданевич