



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00145

Серия ВУ № 0028187

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 399-92-85, +375 17 374-18-81, e-mail: rccce@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Авангардспецмонтажплюс», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 691817469, место нахождения: Республика Беларусь, 223062, Минская область, Минский район, район п. Привольный, ул. Мира, д. 20, пом. 30, тел. +375 17 250-74-99, e-mail: info@avsm.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Авангардспецмонтажплюс», место нахождения: Республика Беларусь, 223062, Минская область, Минский район, район п. Привольный, ул. Мира, д. 20, пом. 30.

ПРОДУКЦИЯ Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Вертикаль» (перечень компонентов, модулей и принадлежностей в приложении №1, бланк ВУ №0013146), ТУ ВУ 101272822.014-2008 «Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Вертикаль», серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 01.09.2021;

протокола испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042), № 04-52/1562П от 08.12.2021; Испытательного центра «БелГИСС» Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085), № 17499 ЭМС от 09.12.2021.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п.п. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.4.1, 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.1 – 7.6.1.6, 7.6.1.8 - 7.6.1.18, 7.6.2.1 - 7.6.2.4, 7.6.3.1 - 7.6.3.3, 7.6.4.1 - 7.6.4.4, 7.7.1 - 7.7.4, 7.8.1, 7.10.3, 7.14.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.12.2021 ПО 09.12.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович



Приложение № 1

к сертификату соответствия № ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00145 от 10.12.2021
Листов 1 Лист 1

**Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Вертикаль»
ТУ ВУ 101272822.014-2008**

Перечень компонентов, модулей и принадлежностей

№ п/п	Наименование	Описание
1.	«Вертикаль-ПУ»	Центральный пульт
2.	«Вертикаль-МИ»	Модуль индикации выносной
3.	«Вертикаль-МЭУ»	Модуль сигнализации и управления этажный
4.	«Вертикаль-МИП»	Модуль индикации подъездный
5.	«Вертикаль-БКК 24В»	Блок контроля клапана
6.	«Вертикаль-БКК 220В»	Блок контроля клапана
7.	«Вертикаль-БКК КПВ 24В»	Блок контроля клапана
8.	«Вертикаль-БКК КПВ 220В»	Блок контроля клапана
9.	Адресуемый релейный модуль	Адресуемый релейный модуль

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анискович Артём Вячеславович



РПТ "Беларуская рэспубліканская тэлерадыёкампанія" № 420/2018 / 10000

Серия ВУ № 0013146