НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112 022.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации строительных материалов и изделий
Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ"
Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89 телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. ТР013 022.01 01579

Дата регистрации 06 ноября 2024 г.
Действителен по 05 ноября 2029 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛФ-РУС",
Место нахождения: Российская Федерация, 601650, Владимирская область, г. Александров, ул.Ленина, д.13, корпус 7, этаж 7, офис 703
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ВАЛФ-РУС"
Место нахождения: Российская Федерация, 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Ленина, д.13, корпус 7, этаж 7, офис 703
Место осуществления деятельности: Российская Федерация, 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул.Железнодорожная, 7 Б/3
Продукция Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера (PP-R) торговой марки "VALFEX" серий BASE и PRO для систем водоснабжения и отопления диаметром от 20 мм до 160 мм включительно:
PP-R SDR11/S5 класс эксплуатации XB/1,2 МПа T= 20^0C ;
PP-R SDR6/S2,5 классы эксплуатации 1/1,2 МПа, 2/0,8 МПа T_{max}= 80^0C, XB/2,0 МПа T= 20^0C;
соединительные детали к ним, торговой марки "VALFEX" серии BASE диаметром от 20 мм до 160 мм включительно, SDR6/S2,5, классы эксплуатации: 1/1,0 МПа, 2/0,8 МПа, 4/1,0 МПа, 5/0,6 МПа, XB/2,5 МПа
изготавливаемые по ТУ 2248-001-21088915-2015 «Трубы напорные и соединительные детали к ним из полипропилена PP-R».
Серийное производство
Код ОКП РБ 22.21.21, 22.21.29
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 22, 3917 40
соответствует требованиям
ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" " п.п.5.1.2 (табл.10), 5.1.4 (табл.15), 5.1.7, 5.2.2 (табл.17 приложение Ж, табл.Ж1), 5.3.2(табл.22 приложение Ж, табл.Ж1)
Сертификат соответствия выдан на основании
Отчет по периодической оценке сертифицированной продукции от 19.06.2024
Протоколы испытаний : центр испытаний строительной продукции РУП "СТРОЙТЕХНОРМ", BY/112 1.0494, №№13(3)-265/24, №13(3)-266/24 от 30.09.2024, №№ 13(3)-312/24, № 13(3)-316/24 от 25.10.2024

Заместитель генерального директора Н.К.Ибрагимов
подпись инициалы,фамилия

Эксперт-аудитор О.В. Бельская
подпись инициалы,фамилия

№ 0361556