

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 022.01 00038

Серия ВУ № 0022936

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм». Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, телефон +375 17 3269510; +375 17 3627230, факс +375 17 3636121, адрес электронной почты: 3@stn.by. Аттестат аккредитации № ВУ/112 022.01 от 23.09.1996.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192811808, место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, переулок Корженевского, д. 30, офис 76, помещение 2, адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Левкова, д. 20, каб. 7, телефон +375 17 2281680, адрес электронной почты: rig@rovalant.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РовалэнтИнвестГрупп», место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, переулок Корженевского, д. 30, офис 76, помещение 2, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220018, г. Минск, ул. Шаранговича, д. 19/5.

**ПРОДУКЦИЯ** Извещатели пожарные дымовые оптические адресные: RF03-ДО(01), RF03-ДО(02), RF04-ДО, выпускаемые по ТУ РБ 190285495.003-2003 «Система пожарной сигнализации адресная АСПС 01-33-1311. Технические условия». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 853110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

отчета об анализе состояния производства от 13.07.2021; протоколов испытаний № 04-52/955П, № 04-52/956П, № 04-52/957П от 03.08.2021 Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СТБ 11.16.03-2009 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Извещатели пожарные дымовые точечные. Общие технические условия», пункты 4.2, 4.4-4.10, 4.12, 4.13, 5.1-5.9, 8.1-8.6, разделы 7, 10, 11, 13. Условия транспортирования и хранения в соответствии с руководством по эксплуатации на продукцию. Срок службы – не менее 10 лет.


**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 23.08.2021 ПО 22.08.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

 Игорь Леонидович Лишай

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



 Сергей Анатольевич Зданевич