



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 022.01 00020

Серия ВУ № **0022913**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации строительных материалов и изделий. Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм». Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, телефон +375 17 3269510, +375 17 3627230, факс +375 17 3636121, адрес электронной почты: 3@stn.by. Аттестат аккредитации № ВУ/112 022.01 от 23.09.1996.

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100016872, место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12, телефон +375 17 3656149.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА», место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 12, телефон +375 17 3656149.

ПРОДУКЦИЯ Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 109-05-А2М, выпускаемый по ТУ РБ 00227821.024-97 «Извещатели пожарные тепловые максимальные ИП 109. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 853110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета об анализе состояния производства от 02.12.2020; протокола испытаний № 04-52/478П от 16.04.2021 Испытательного центра Учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТБ 2218-2011 «Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Извещатели пожарные тепловые. Общие технические требования. Методы контроля», пункты 4.1-4.7, 4.9-4.11, 4.13-4.18, 5.3, 5.5, 5.7-5.10, 6.1-6.3. Условия эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с паспортом на продукцию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. Срок службы – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.05.2021 ПО 25.05.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Игорь Леонидович Лишай

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Сергей Анатольевич Зданевич

