

## Бланк заказа шкафа управления «Вертикаль-ШУ»

Дата заказа*		Сумма*	
Дата оплаты*		С/ф*	
Организация			
Контактное лицо			

### 1. Назначение шкафа:

Шкаф управления вентиляторами дымоудаления, подпора воздуха, пожарными насосами (ШУ):

- автономно (без БКК),  
 в системе «Вертикаль» (с БКК).

### 2. Исполнение шкафа управления по максимальной мощности коммутируемой нагрузки:

1 (7,5 кВт)  2 (15 кВт)  3 (30 кВт)  4 (55 кВт)  5 (75кВт)

### 3. Номинальное рабочее напряжение электродвигателя:

220 В  380 В

### 4. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой:

IP 41  IP 54

5. Дополнительно: \_\_\_\_\_

6. Количество: \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись заказчика)

\*Заполняет отдел сбыта

Для каждого типа изделий заполняется отдельный бланк.